

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी गोण्डा ।

पत्रसंख्या-एफ0एस0 / निरीक्षण / स्कूल / कालेज / 2022 - ८३१५० दिनांक-सितम्बर 14, 2022
सेवामें,

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य,
श्रीदत्त मेमोरियल पब्लिक स्कूल आफ साइंस एण्ड कामर्स,
मनकापुर, गोण्डा ।

विषय:-श्रीदत्त मेमोरियल पब्लिक स्कूल आफ साइंस एण्ड कामर्स, मनकापुर, गोण्डा, भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का उपलब्धता/क्रियाशीलता सम्बन्धी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में

उपरोक्त विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में श्रीदत्त मेमोरियल पब्लिक स्कूल आफ साइंस एण्ड कामर्स, मनकापुर, गोण्डा भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्था का अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण कराया गया तो वस्तुस्थिति निम्नवत पायी गयी ।

- 1-प्रश्नगत विद्यालय मनकापुर, जनपद-गोण्डा में संचालित हो रहा है ।
- 2-प्रश्नगत भवन तक अग्निशमन के वाहन आवागमन करते हुए अग्निशमन कार्य सम्पादित कर सकते हैं ।
- 3-भारतीय मानक संस्थान की प्रमाणिकरण चिन्हयुक्त अग्निशामक उपकरण मानक संख्या-2190: 1992 के अनुसार स्थापित एवं क्रियाशील है ।
- 4-प्रश्नगत भवन में निकास मार्ग उपयुक्त पाये गये ।
- 5-प्रश्नगत भवन में उपलब्ध कर्मचारियों को प्राथमिक अग्निशमन उपकरण संचालित करने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।
- 6-प्रश्नगत भवन में एन0बी0सी0-2016 के अनुसार शेष वांछित अग्निशमन व्यवस्था कराना अनिवार्य होगा ।

अतः उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखना तथा एन0बी0सी0-2016 तथा मानक संख्या-2190:1992 तथा उ0प्र0 अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा नियमावली-2005 के नियम-4 में दिये गये निर्देशों का पालन करना तथा अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करना सम्बन्धित प्रबन्धक/व्यवस्थापक का उत्तरदायित्व होगा के शर्त पर अग्निशमन का क्रियाशीलता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है, जो निर्गत तिथि से 01 (एक) वर्ष तक वैध माना जायेगा। अग्निशमन व्यवस्था अक्रियाशील होने की दशा में यह निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(आर0एस0 त्रिपाठी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
(आर0 एस0 त्रिपाठी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गोण्डा